



תאריך: 16/09/2024  
סימוכין:

**לכבוד:**  
**מציעים שקבלו את מסמכי המכרז**

**הנדון: מכרז 5089/2024**  
**לביצוע עבודות תכנון, אספקה והתקנת מתקני משחק בפינות המשחקים**  
**ש"פ מרכזי בית אל – מענה לשאלות הבהרה**

### **הודעה מספר 2**

#### **1. שאלה:**

בהתאם לדרישות המכרז, אנו מבקשים לבחון אפשרות להציע פתרון חלופי לעיצוב שלט שם הישוב כמתקן משחקים. חברתנו, בעלת ניסיון עשיר בתכנון והקמת פארקים, מציעה פתרון חדשני העומד בדרישות התקן הישראלי 1498. אנו מציעים לשלב שלט עם שם הישוב בעיצוב מודרני ולידו מתקן טיפוס בטוח ואיכותי, בהתאם לסטנדרטים הגבוהים של מוצרינו ולתקן 1498. אנו בטוחים כי פתרון זה יענה על כל הדרישות, התקן הישראלי וישדרג את המראה האסתטי של הפארק ויספק חוויה מהנה למשתמשים. נשמח אם תאשרו את בקשתנו.

#### **תשובה:**

תכנון ועיצוב השלט בוצע בשיתוף פעולה עם נציגי המועצה של בית אל. ככל ותציעו חלופה אחרת למתקן זה, היא תיבחן במסגרת הוועדה ותנוקד בהתאם לדרישותיה. בכל מקרה ניתן להגיש 2 חלופות למתקן זה – אחת הנצמדת ככל הניתן לתכנון המקורי והשנייה הצעתכם בשאלה זו.

#### **2. שאלה:**

2.1 בהתייחס לסעיף 32.4, האם הכוונה היא כי, קבלן מתקני המשחק יקבל את שטח ההתקנה מפולס ומיושר ברמת שיפוע של לא יותר מ-3% (בהתאם לתקן 1498), מוכן ליציקת יסודות המתקנים?  
2.2 האם כל עבודות עפר וההכנה הראשוניות של השטח, לרבות מצעים מהודקים, הינן באחריות הקבלן הראשי?

#### **תשובה:**

2.1. כאמור בסעיף 32.4 לחוזה בפרק א' – קבלן מתקני המשחק יבצע יישור והתאמת המפלסים על פני המצעים (חפירה ו/או מילוי), מכאן שאין התחייבות לכך שקבלן מתקני המשחק יקבל את השטח מפולס.  
2.2. עבודות עפר וההכנה הראשוניות של השטח, לרבות מצעים מהודקים, הינן באחריות הקבלן הראשי, יחד אם זאת ובהקשר ישיר לשאלה 2.1 ולתשובתה, ככל שידרש לבצע התאמה ופילוס ואשר בעקבותיה יידרש לבצע הידוק וכל הנדרש, הני"ל יחול על קבלן מתקני המשחק.

יגאל אלון 94, ת"א, מגדל אלון 2, מיקוד 6789139, טל' 03-6251222 פקס' 03-6251223

Email : yahel@yahel-eng.co.il www.yahel-eng.co.il



**3 שאלה:**

בהתייחס לסעיף זה בו מצוין כי ההקצבה לכל פינת משחק כוללת הכנה בעמודי ההצללה עבור תאורה ומצלמות, ברצוננו לקבל הבהרה לגבי היקף האחריות של קבלן מתקני המשחק בעניין זה. האם הכוונה להכנה בעמודי ההצללה יציאות עבור תאורה ומצלמות?

**תשובה:**

עבודת ההצללה כוללת תכנון ביצוע, קונסטרוקציה, ביסוס וחישוב עומסי רוח אשר יאושרו ע"י קונסטרוקטור מטעם קבלן מתקני המשחק טרם ביצוע, לרבות כל הנדרש לביצוע התאורה בצורה אינטגרלית בעמודי ההצללה.

**4 שאלה:**

בהתאם לדרישת המכרז לביקור באתר אודה לשליחת מיקום.

**תשובה:**

מיקום האתר הינו בשכונת רמת בית אל – מגרש 1100/3 תב"ע 218/18.

הודעה זו היא חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

על המציעים להגיש את ההודעה, כאשר היא חתומה, ביחד עם מסמכי ההגשה/ההצעה.

**חתימת המציע**

**תאריך**

רשם: רז ברקוביץ

- מנהל החטיבה הטכנית, משהב"ש  
- ס.מנהל החטיבה הטכנית, משהב"ש  
- מהנדס הבקרה, פורמט הנדסה  
- בקר מחוזי, משהב"ש  
- יועמ"ש, אגמון ושות'  
- יועמ"ש, אגמון ושות'  
- פיקוח, מנשה רסולי  
- פיקוח, מנשה רסולי  
- פיקוח, מנשה רסולי  
- יהל מהנדסים  
- יהל מהנדסים

העתק: ה"ה אמיר קדמון  
סימון בוגופולסקי  
שמוליק קונשטוק  
ליאון אלטשולר  
תום כהנא  
ליה בוקשפיין  
מנשה רסולי  
שגיא יצחק  
אלעד בקר  
איתי עובדיה  
אלה קרייזמן  
קבלנים (עפ"י רישום במשרדי החברה)